



中华人民共和国国家标准

GB/T 38924.2—2020

民用轻小型无人机系统环境试验方法 第2部分：低温试验

Environmental test methods for civil small and light unmanned aircraft system—
Part 2: Low-temperature test

2020-07-21 发布

2021-02-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 试验条件	1
4.1 低温贮存试验条件	1
4.2 低温工作试验条件	2
4.3 受试设备	3
5 试验设备和仪器	3
6 试验过程	3
6.1 低温贮存试验	3
6.2 低温工作试验	4
7 试验中断和恢复	5
7.1 欠试验中断	5
7.2 过试验中断	5
8 试验结果评定	5
8.1 低温贮存试验结果	5
8.2 低温工作试验结果	5
9 试验报告	5

前 言

GB/T 38924《民用轻小型无人机系统环境试验方法》分为以下部分：

- 第 1 部分：总则；
- 第 2 部分：低温试验；
- 第 3 部分：高温试验；
- 第 4 部分：温度和高度试验；
- 第 5 部分：冲击试验；
- 第 6 部分：振动试验；
- 第 7 部分：湿热试验；
- 第 8 部分：盐雾试验；
- 第 9 部分：防水性试验；
- 第 10 部分：砂尘试验；

……

本部分为 GB/T 38924 的第 2 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由全国航空器标准化技术委员会(SAC/TC 435)提出并归口。

本部分起草单位：中国航空综合技术研究所、深圳市科比特航空科技有限公司、西北工业大学、西安爱生技术集团公司。

本部分主要起草人：徐明、孙瑞锋、卢致辉、蔡良续、李敏伟、车嘉兴、曹国杰、胡永红、吴锦维、陈亭屹、刘郁笑。



民用轻小型无人机系统环境试验方法

第 2 部分:低温试验

1 范围

GB/T 38924 的本部分规定了民用轻小型无人机(起飞重量在 0.25 kg~150 kg 之间)系统(含飞行器和地面站)低温试验的试验条件、试验设备和仪器、试验过程、试验中断和恢复、试验结果评定和试验报告。

本部分适用于在使用过程中可能会受到低温环境影响的民用轻小型无人机系统,以此来确定民用轻小型无人机系统对低温环境的耐受能力。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 38924.1—2020 民用轻小型无人机系统环境试验方法 第 1 部分:总则

3 术语和定义

GB/T 38924.1—2020 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

低温贮存温度 storage low temperature

在贮存或暴露于气候极值期间,设备预期通常会暴露于其中的最低的地面温度。

3.2

低温工作温度 operating low temperature

设备正常暴露于其中并要求工作的最低温度。

4 试验条件

4.1 低温贮存试验条件

4.1.1 概述

除另有规定外,低温贮存试验应按照下述试验条件进行。

4.1.2 试验温度

按有关文件确定低温贮存试验温度,若相关文件未规定低温贮存试验温度,则根据设备预期使用的地域从表 1 中选取试验温度值。

表 1 推荐的低温贮存试验温度

单位为摄氏度

使用地域		
寒带	温带	热带
—45	—30	0

4.1.3 试验持续时间

除另有规定外,低温贮存试验持续时间为受试设备达到温度稳定后再保持 24 h。

4.1.4 温度变化率

除另有规定外,温度变化速率 ≤ 3 °C/min。

4.2 低温工作试验条件

4.2.1 概述

除另有规定外,低温工作试验应按照下述试验条件进行。

4.2.2 试验温度

按有关文件确定低温工作试验温度,若相关文件未规定低温工作试验温度,则根据设备种类及其使用的环境从表 2 和表 3 中选取试验温度值。

表 2 飞行器低温工作试验温度

单位为摄氏度

飞行高度	使用地域		
	寒带	温带	热带
1 000 m 以下	—30	—10	0
1 000 m~3 000 m	—30	—20	0
3 000 m~5 000 m	—40	—30	—10
5 000 m 以上	—45	—35	—20

表 3 地面站低温工作试验温度

单位为摄氏度

使用环境	使用地域		
	寒带	温带	热带
舱内	—10	0	0
舱外	—30	—20	0

4.2.3 试验持续时间

除另有规定外,低温工作试验持续时间为受试设备达到温度稳定后继续保持 2 h,然后按照设备性能标准进行功能/性能测试所需时间。

4.2.4 温度变化率

同 4.1.4。

4.3 受试设备

受试设备应满足以下要求：

- a) 受试设备技术状态应与提交的产品资料内容相符；
- b) 受试设备数量应满足试验要求,受试设备数量至少为 1 套；
- c) 受试设备应有企业合格证等质量检验证明。

5 试验设备和仪器

用于试验的仪器设备(包括专用设备)应经检定或校准并在有效期内,陪试设备应检验合格。受试设备功能/性能测试所用的测试仪器应满足预期的使用要求,其测量不确定度或最大允许误差应小于被测参数最大允许误差的三分之一。

对试验箱(室)的要求宜如下：

- a) 试验箱(室)校准应符合 GB/T 38924.1—2020 中 4.4 的要求。
- b) 试验箱(室)能力应能满足 4.1 和 4.2 的要求。
- c) 试验箱(室)内空气循环和温度控制系统应能保证受试设备周围的温度在试验温度的容差范围内。
- d) 试验箱(室)温度检测系统的精度至少应为试验温度允许误差的三分之一。
- e) 试验箱(室)的容积应能保证受试设备不影响其产生和保持规定的试验温度。试验箱(室)容积与受试设备体积之比至少应为 5 : 1,发热受试设备应达 10 : 1。
- f) 受试设备与箱壁距离不小于 10 cm。
- g) 试验箱(室)内空气应进行循环,但空气流动方向不应指向受试设备,并且流动速度应尽量小,一般来说受试设备附近的风速应不超过 1.7 m/s。不需要辅助冷却的受试设备,其周围的空气流动速度应保持与自然风产生的空气流动速度大致相同。

6 试验过程

6.1 低温贮存试验

6.1.1 试验准备

试验开始前,应确定受试设备的技术状态和数量、试验程序、试验参数量值、温度稳定时间等。

温度稳定时间建议采用实测的方式确定,确定方法详见 GB/T 38924.1—2020 中 4.3 的要求。无法实测时按照以下重量法确定被试品非工作状态下温度稳定时间：

- a) 受试设备重量 ≤ 1.5 kg,温度稳定时间为 1 h；
- b) 1.5 kg $<$ 受试设备重量 ≤ 15 kg,温度稳定时间为 2 h；
- c) 15 kg $<$ 受试设备重量 ≤ 150 kg,温度稳定时间为 4 h。

6.1.2 预处理

受试设备在 GB/T 38924.1—2020 规定的正常大气条件下保持 6.1.1 确定的温度稳定时间,以使受试设备达到温度稳定。

6.1.3 试验前检测

对受试设备进行全面的外观检查,并按有关文件规定对受试设备进行功能/性能检测,记录检测结果。

6.1.4 试验步骤

低温贮存试验步骤如下:

- a) 按 GB/T 38924.1—2020 中 4.5 规定将受试设备安装到试验箱(室)内,安装完成后按有关文件规定对受试设备进行功能/性能检测,并记录检测结果,以确保受试设备安装完好;
- b) 受试设备不工作,按 4.1.4 规定的温度变化速率将试验箱(室)内温度调节至 4.1.2 规定的低温贮存试验温度并保持 6.1.1 确定的温度稳定时间,以使受试设备达到温度稳定;
- c) 保持受试设备不工作,在此温度下再保持 4.1.3 规定的持续时间。

6.1.5 恢复

按 4.1.4 规定的温度变化速率将试验箱内温度恢复至正常大气条件,保持 6.1.1 确定的温度稳定时间,直至受试设备达到温度稳定。

6.1.6 试验后检测

对受试设备进行全面的外观检查,并按有关文件规定对受试设备进行功能/性能检测,记录检测结果。

6.2 低温工作试验

6.2.1 试验前准备

同 6.1.1。

6.2.2 预处理

同 6.1.2。

6.2.3 试验前检测

同 6.1.3。

6.2.4 试验步骤

低温工作试验步骤如下:

- a) 按 GB/T 38924.1—2020 中 4.5 规定将受试设备安装到试验箱(室)内,安装完成后按有关文件规定对受试设备进行功能/性能检测,并记录检测结果,以确保受试设备安装完好;
- b) 受试设备不工作,按 4.2.4 规定的温度变化速率将试验箱(室)内温度调节至 4.2.2 规定的低温工作试验温度并保持 6.2.1 确定的温度稳定时间,以使受试设备达到温度稳定;
- c) 受试设备不工作继续保持 2 h,然后按有关文件规定进行功能/性能检测,记录检测结果。

6.2.5 恢复

按 4.2.4 规定的温度变化速率将试验箱内温度恢复至正常大气条件,保持 6.2.1 确定的温度稳定时间,直至受试设备达到温度稳定。

6.2.6 试验后检测

对受试设备进行全面的外观检查,并按有关文件规定对受试设备进行功能/性能检测,记录检测结果。

7 试验中断和恢复

7.1 欠试验中断

当试验条件低于允差下限时,应从低于试验条件的点重新达到规定的试验条件,恢复试验直至结束。

7.2 过试验中断

当试验条件超过允差上限时,宜停止试验,用新的受试设备重新试验。若分析确认受试设备未损坏,且证明过试验条件对该受试设备没有任何影响,则按 7.1 处理继续试验。

8 试验结果评定

8.1 低温贮存试验结果

受试设备在低温贮存试验前、后的外观和结构检查结果以及功能/性能测试结果满足产品有关文件规定时,受试设备低温贮存试验合格,4.1 规定的试验条件为受试设备所能承受低温贮存环境能力的最低要求。

8.2 低温工作试验结果

受试设备在低温工作试验前、后的外观和结构检查结果以及试验前、中、后的功能/性能测试结果满足产品有关文件规定时,受试设备低温工作试验结果合格,4.2 规定的试验条件为受试设备所能承受低温工作环境能力的最低要求。

9 试验报告

除另有规定外,试验报告应至少包括以下内容:

- a) 受试设备型号、名称、组成、数量及提供单位的信息;
 - b) 试验依据;
 - c) 试验程序;
 - d) 试验条件;
 - e) 试验日期、试验地点、试验人员、试验设备、测试设备及仪器;
 - f) 试验过程;
 - g) 受试设备照片及其在试验设备中的安装照片;
 - h) 试验参数控制或测量数据;
 - i) 受试设备外观和功能/性能测试数据;
 - j) 试验结果;
 - k) 存在问题与建议。
-